



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

Ljudevita Posavskog 7a, 23000 Zadar, tel.: (023) 300-830, fax: (023) 211-072, MBS: 03402002, IBAN:
HR2924020061100520475, OIB: 30765863795

Ured ravnatelja:	300-830	Služba za školsku i adolescentnu medicinu:	305-436
Služba za zajedničke poslove:	300-834	Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti:	314-783
Služba za epidemiologiju:	300-841	Služba za mikrobiologiju i parazitologiju:	300-847
Služba za javno zdravstvo:	300-835	Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša:	300-856

Poštovani,

S obzirom da do danas nismo bili upućeni na koje adrese je potrebno poslati izvješće o nesukladnostima utvrđenima u monitoring voda za ljudsku potrošnju neka izvješća su starija od 24 sata.

S poštovanjem

Andreja Babin

Andreja Babin
Tonči Vukić

Tonči Vukić



Zadar, 21.10. 2019



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

Ljudevita Posavskog 7a, 23000 Zadar, tel.: (023) 300-830, fax: (023) 211-072, MBS: 03402002, IBAN: HR2924020061100520475, OIB: 30765863795

Ured ravnatelja: 300-830
Služba za zajedničke poslove: 300-834
Služba za epidemiologiju: 300-841
Služba za javno zdravstvo: 300-835

Služba za školsku i adolescentnu medicinu: 305-436
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti: 314-783
Služba za mikrobiologiju i parazitologiju: 300-847
Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša: 300-856

Zadar, 21.11. 2019.

Gračac Vodovod i odvodnja d.o.o.
Park sv. Jurja 1
23440 Gračac

IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIM U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU (*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU					
NADLEŽNI ZJZ		ZJZ ZADAR			
PODACI O UZORKU					
datum uzorkovanja	19.11.2019	oznaka uzorka	19/10217	datum utvrđivanja nesukladnosti	21.11.2019
isporučitelj vodnih usluga	Gračac Vodovod i odvodnja d.o.o.				
mjesto uzorkovanja (KOD)	W	adresa subjekta/objekta	Vodosprema Bravno		
parametri koji odstupaju od M.D.K.	Mutnoća [NTU jedinica]		vrijednost parametra utvrđena analizom	6,4	
PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)					
uzrok neispravnosti za pojedini parametar	poduzete popravne radnje		vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji		

***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom

S poštovanjem,

Voditelj Laboratorija za mikrobiologiju
pitkih, površinskih, bazenskih i podzemnih voda
mr. Nives Eleršek, dipl. ing



Voditelj Odjela za zdravstvenu
ispravnost i kvalitetu voda
mr.sc. Andreja Babin, dipl. ing